



- LEGENDA:**
- Vtočni zrak (VTZ)
 - Odočni zrak (ODZ)
 - Zunanji zrak (ZUZ)
 - Završeni zrak (ZAZ)

OPOMBA:

V vsa kolena kanalov z nadtakom (vtočni zrak, završeni zrak) je potrebno vgraditi usmerjevalne lopute!

Sprememba: Ojka spremembe:		Datum spremembe:	
BIROPETKOVSKI Inženirski biro za projektiranje in izvajanje strojne inštalacije, toplotne in ventilacijske tehnike Ljubljana, Štefana Jerala 11 Tel.: 01 484 90 40		Načrt: STROJNE INŠTALACIJE - PREZRAČEVANJE	
		Vsebine: TLORIS PRITLIČJA	
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, 1000 Ljubljana		Merilo: 1:100	
Objekt: Vise Vilhovi, enota Vilhovi			
Odl. vodja proj.: Matej Potnik, u.d.l.a.	št. št.: 2585-A-0788	Vrsta projekta:	PZI
Odl. projektant: Jurek Godec, u.d.l.a.	št. št.: SES-5-0376	Številka načrta:	0010172-5
Projektant: Gregor Markovč	št. št.:	Datum izdelave:	junij 2017
Sodelavec:	št. št.:	Številka lista:	PR_1